СВЕДЕНИЯ

О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей мощности на 01.01.2016 г.

№ п/п	Источник питания (ПС,ВЛ (КЛ), ТП и т.д.)	Наименование присоединения	Уровень напряжения (110; 35; 10(6); 0,4 кВ)	Максимальная мощность по точке поставки, МВт	Присоединяемая мощность по точке поставки, МВА	cos (ф)*	Пропускная способность ЦП, МВт	Мощность ЭПУ заявителей, МВт	Резерв мощности, МВт
1	ПС 35/10 кВ «Новоживотинное» КЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ «Новоживотинное» ВЛ-10 кВ №2 опора №156	РТП 6-1	10	1,26	1,26	0,9	1,134	0,3	-0,495
		ТП-1			0,63		0,567	0,54	
		КТП-2			0,63		0,567	0,915	
2	ПС-110/35/10 кВ №13 «Студеческая» КЛ-10 кВ №1	РТП-6-2	10	1,26	0,4	0,9	0,36	0,015	0,72
		ТП6-2/1			1,6		1,44	0,325	
		ТП6-2/4			0,8		0,72	0,015	
		ТП6-2/6			1		0,9	0,1	
		РП-3						0,1	
3	ПС 35/10 кВ «Новоживотинное» ВЛ-10 кВ №2 опора №222	ТП 10/0,4 кВ 250 кВА, ТП 10/0,4 кВ 160 кВА	10	0,1	0,41	0,9	0,369	0,08	0,02
4	ПС-35/10 кВ «Березовка» ВЛ-10 кВ №3, опора № 106	КТПТ-10/0,4 №342	10	0,638	1	0,9	0,9	0,638	0
5	ПС-35/10 кВ «Рамонь-1» ВЛ-10 кВ №7, опора №77	КТП-10/0,4 кВ №143	10	0,665	1	0,9	0,9	0,665	0
6	ПС-35/10 кВ «Алена» ВЛ-10 кВ №1, опора №2-8	ТП №789	10	0,5	0,25	0,9	0,225	0,36	0,14
		ТП №790			0,4		0,36		
		ТП №791			0,25		0,225		
7	ПС-35/10 кВ «Алена» ВЛ-10 кВ №1, опора №2-20	Тп-10/0,4 кВ №793	10	0,04	0,25	0,9	0,225	0,04	0
8	ТП 110/6 кВ Коминтерновская яч. №36, №54	2КТП 6/0,4 кВ №1 ул. 45 Стрелковой дивизии, 251 д	6	1,554	2	0,9	1,8	1,259	-0,005
		2КТПНТ-6/0,4 кВ №2, ул. 45 Стрелковой дивизии, 247 И	6		0,8		0,72	0,3	
9	ТП 110/6 кВ Коминтерновская яч. №1, №34	2БКТП-6/0,4 кВ, ул. 60 Армии 21	6	0,5	1,26	0,9	1,134	0,5	0
10	ТП 110/6 кВ Коминтерновская яч. №27, №46	2КТП-6/0,4 кВ, ул. Беговая, 225	6	2,5	3,2	0,9	2,88	1,96	-0,26
		2КТП-6/0,4 кВ, ул. Независимости, 55	6		3,2		2,88	0,8	
11	РП-2 яч. №5, яч. №12	2БКТП-6/0,4 кВ, ул. 45 стрелковой дивизии 104,106,108	6	0,5	1,26	0,9	1,134	0,5	0
				9,517				9,412	0,105